

C 1.9

Kommandoplan energieUri AG
 (Gültig ab September 2019 für Neuanlagen mit Smart Meter)

Funktion		PLC Kommando	Schaltzeit (Schaltzeitänderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung	
				Leiter-Nr.	Zusatz-Nr.
Allgemeine Nachtaufladung	Boiler Nacht 4 Std Boiler Nacht/Speicherheizung 8h	Relais 1	Schaltzeiten variabel Ein 4 h in der NT-Zeit Ein 8 h in der NT-Zeit	2	(1)
				2	(2)
Allgemeine Spitzensperrung	Boiler Tag Spitzensperrung Direktheizung/Wärmepumpe	Relais 2	Ein 23h - Aus 1h variabel	3	(1)
Spezial- Anwendungen	Sperrbare Verbraucher (Tarif S)	Relais 1 (nur Zähler S-Tarif)	Schaltzeiten variabel Aus 3x2h (variabel)	8	(1)
Zusätzliche Steuerung mit Lastmanagementmodul					
Elektroheizungen	Speicherheizung Tagladung	via LMM		1	(1)
Beleuchtungen	Strassenbeleuchtung ganznacht Strassenbeleuchtung halbnacht Strassenbeleuchtung halbnacht	via LMM	Ein / Aus Fotozelle	7	(1)
			Ein Fotozelle / Aus 00.30	7	(2)
			Ein / Aus Fotozelle Aus 00.30 - 05.00	7	(3)

Steuerleiter-Kennzeichnung gem. WV-CH 6.2

- Steuerpolleiter
- Steuerneutralleiter
- Steuerleiter ab RSE
- Scheldraht

braun/schwarz/grau

hellgrau mit Leiternummer 0

hellgrau mit Leiternummer 1-9

hellgrau

Ein ≈ 230 VAC

Aus ≈ 0 VAC

Kommandoplan energieUri AG

C 1.9

Version: 01.07.2022

☐ CKW ☐ ewl ☐ EWN ☐ EWO ☐ WWZ ☐ EBS ☐ EWS ☒ EWA