

C 1.9

Kommandoplan energieUri AG
 (Gültig ab 01. Januar 2021 für Neuanlagen mit Smart Meter)

Funktion		PLC Kommando	Schaltzeit (Schaltzeitänderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung	
				Leiter-Nr.	Zusatz-Nr.
Allgemeine Nachtaufladung	Boiler Nacht 4 Std	Relais 1	Schaltzeiten variabel Ein 4 h in der NT-Zeit Ein 8 h in der NT-Zeit	2	(1)
	Boiler Nacht/Speicherheizung 8h			2	(2)
Allgemeine Spitzensperrung	Boiler Tag Spitzensperrung Direktheizung/Wärmepumpe	Relais 2	Ein 23h - Aus 1h variabel	3	(1)
	Ladestationen für Elektrofahrzeuge		Ein 23h - Aus 1h variabel	9	(1)
Spezial- Anwendungen	Sperrbare Verbraucher (Tarif S)	Relais 1 (nur Zähler S-Tarif)	Schaltzeiten variabel Aus 3x2h (variabel)	8	(1)
Zusätzliche Steuerung mit Lastmanagementmodul					
Elektroheizungen	Speicherheizung Tagladung	via LMM	Ein 06.00 - 22.00 - Aus 1h variabel	6	(1)
Beleuchtungen	Strassenbeleuchtung ganznacht Strassenbeleuchtung halbnacht Strassenbeleuchtung halbnacht	via LMM	Ein / Aus Fotozelle Ein Fotozelle / Aus 00.30 Ein / Aus Fotozelle Aus 00.30 - 05.00	7 7 7	(1) (2) (3)
Energieerzeugungs- anlagen (EEA) >10kVA	100% Nennleistung 60% Nennleistung 30% Nennleistung 0% Nennleistung	via LMM	100% Nennleistung 60% Nennleistung 30% Nennleistung 0% Nennleistung	U72 2x4x0.5	ws (GND) bl (100%) tū (60%) vi (30%) og (0%)

Steuerleiter-Kennzeichnung gem. WV-CH 6.2

- Steuer-Aussenleiter
- Steuer-Neutraleiter
- Steuerleiter ab ICT/RSE
- Steuerleiter (Kabel)

 braun/schwarz/grau
 grau mit Leiternummer 0
 grau mit Leiternummer 1-9
 grau nummeriert

Kommandoplan energieUri AG

 C 1.9
 Version: 01.07.2022

☐ CKW ☐ ewl ☐ EWN ☐ EWO ☐ WWZ ☐ EBS ☐ EWS ☒ EWA