

Kommandoplan Elektrizitätswerk Schwyz AG (west / 1025 Hz)

Funktion		TRE Kommando	Schaltzeit (Schaltzeitänderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung			
				alte Kennzeichnung	neue Kennzeichnung Leiter-Nr.	Zusatz-Nr.	
Boiler-Nacht	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	00	Schaltzeiten variabel	Ein 3,5h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	01		Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	02		Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	09		Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	12		Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	15		Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(1)

	Boiler Nacht 6h / 500 - 1000 Liter	03		Ein 5h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 6h / 500 - 1000 Liter	05		Ein 5h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 6h / 500 - 1000 Liter	06		Ein 6h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(2)

	Boiler Nacht 8h / über 1000 Liter	04		Ein 7h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(3)
Boiler Nacht 8h / über 1000 Liter	07	Ein 7h in der NT-Zeit		braun-weiss	2	(3)	
Boiler Nacht 8h / über 1000 Liter	08	Ein 8h in der NT-Zeit		braun-weiss	2	(3)	
Boiler Tag	Boiler Tag Spitzensperrung	21		Aus 10.00-12.00	violett-weiss	3	(1)
Elektro-Heizungen	Speicherheizung Nachtauladung	30, 31, 32	Schaltzeiten variabel	Ein 8h in der NT-Zeit	braun-blau	5	(1)
	Speicherheizung Tagnachladung 1	40		Ein 3h (19.00-22.00)	violett-grau	5	(2)
	Speicherheizung Tagnachladung 2	41		Ein 3,5h (14.30-18.00)	violett-rot	5	(3)
	Speicherheizung Tagnachladung 3	42		Ein 5,5h (12.30-18.00)	violett-grün	5	(4)
	Speicherheizung Tagnachladung 4	43		Ein 10h (12.00-22.00)	violett-grün	5	(9)
	Speicherheizung Tagnachladung 5	44		Ein 14h (07.00-11.00 und 12.00-22.00)	violett-grün	5	(9)
	Komb. Speicher-Direktheiz. Syst. 86 Laden	45,46,47		Ein 8h innerhalb 24 h	braun-blau	5	(6)
Komb. Speicher-Direktheiz. Syst. 86 Sperren	35,36,37	Aus 8h innerhalb 24 h	violett-grau	5	(7)		
Sperrbare Verbraucher	Sperrbare Verbraucher vor 2020	20		Aus Flexibel	violett-rot	4	(1)
	Sperrung Direktheiz /Wärmepumpe vor 1986	22		Aus 2x1h (1x1h HT- und 1x1h NT-Zeit)	violett-blau	5	(5)
	Sperrung Direktheizung ab 1986	28		Aus 2x1h (1x1h HT- und 1x1h NT-Zeit)	violett-blau	5	(8)
	Sperrung Wärmepumpe ab 1986	29		Aus 2x1h (1x1h HT- und 1x1h NT-Zeit)	violett-blau	6	(1)
	Sperrbare Verbraucher (Tarif S)	80		Aus 6h innerhalb 24h		6	(2)
	Sperrbare Verbraucher EEA	82		Aus Flexibel		6	(4)
Not-ansteuerung	Notansteuerung EEA <30kVA	84		Ein in Notsituation		4	(4)
	Notansteuerung Verbraucher	85		Ein in Notsituation		4	(2)
	Notansteuerung Ladestation	86		Ein in Notsituation		4	(3)
Beleuchtungen	Strassenbeleuchtung ganznacht	70	Fotozelle	Ein/Aus Fotozelle	braun-grün	7	(1)
	Strassenbeleuchtung halbnacht	71		Ein Fotozelle / Aus 00.30	violett-grün	7	(2)
	Strassenbeleuchtung halbnacht	72		Ein/Aus Fotozelle (Aus 00.30-06.00)	violett-grün	7	(3)
	Strassenbeleuchtung Sparschaltung	70+73		Ein Fotozelle / Aus 22.30		7	(1)+(4)

Steuerleiter-Kennzeichnung gem. WV-CH 6.2

- Steuerpolleiter	grau
- Steuernutralleiter	hellgrau mit Leiternummer 0
- Steuerleiter ab TRE	hellgrau mit Leiternummer 1-9
- Schaltaht	hellgrau

Ein $\approx 230 \text{ VAC}$
Aus $\approx 0 \text{ VAC}$

Dieser Kommandoplan gilt für folgende Versorgungsgebiete

EWS west: Greppen, Immensee, Küsnacht, Merlischachen, Vitznau west, Weggis