

C 7.6.2 Apparatetafeln Neubauten mit ≥ 30 Messeinrichtungen

ewl	C 7.6.2 Schaltgerätekombinationen in Neubauten ≥ 30 Messeinrichtungen Bei Neubauten ab 30 Messeinrichtungen sind immer zwei Apparatetafeln für die Steuerapparate zu realisieren. Die Verdrahtung ab Steuerüberstromunterbrecher ist auf beiden Apparatetafeln zu erstellen.
-----	--