

C 1.9 Kommandoplan EWA-energieUri AG

(Gültig ab 01.01.2021 für Neuanlagen mit Smart Meter)



Funktion		PLC Kommando	Schaltzeiten (Schaltzeitänderungen vorbehalten)		Steuerleiter-Kennzeichnung	
					Leiter-Nr.	Zusatz-Nr.
Allgemeine Nachtaufladung	Boiler Nacht 4h Boiler Nacht/Speicherheizung 8h	Relais 1	Schaltzeiten variabel	Ein 4h in der NT-Zeit Ein 8h in der NT-Zeit	2 2	(1) (2)
Allgemeine Spitzenspernung	Boiler Tag Spitzenspernung Direktheizung/Wärmepumpe	Relais 2	Ein 23h - Aus 1h variabel		3	(1)
	Ladestationen für Elektrofahrzeuge		Ein 23h - Aus 1h variabel		9	(1)
Spezialanwendungen	Sperrbare Verbraucher (Tarif S)	Relais 1 (auf Zähler S-Tarif)	Schaltzeiten variabel	Aus 3x2h (variabel)	8	(1)
Zusätzliche Steuerung mit Lastmanagementmodul						
Elektroheizungen	Speicherheizung Tagladung	via LMM	Ein 06.00 - 22.00 - Aus 1h variabel		6	(1)
Beleuchtungen	Strassenbeleuchtung ganznacht Strassenbeleuchtung halbnacht Strassenbeleuchtung halbnacht	via LMM	Ein/Aus Fotozelle Ein Fotozelle/Aus 00.30 Ein/Aus Fotozelle Aus 00.30-05.00		7 7 7	(1) (2) (3)
Energieerzeugungs- anlagen (EEA) >10kVA	100% Nennleistung 60% Nennleistung 30% Nennleistung 0% Nennleistung	via LMM	100% Nennleistung 60% Nennleistung 30% Nennleistung 0% Nennleistung		U72 2*4*0.5	ws (GND) bl (100%) tū (60%) vi (30%) og (0%)

Steuerleiter-Kennzeichnung gemäss WV 6.2

- Steuer-Aussenleiter
- Steuer-Neutralleiter
- Steuerleiter ab ICT/RSE
- Steuerleiter (Kabel)

braun/schwarz/grau
grau mit Leiternummer 0
grau mit Leiternummer 1-9
grau nummeriert

Kommandoplan EWA-energieUri AG

C - 1.9