

C 1.9 Kommandoplan ebs Energie AG

Funktion		TRE Kommando	Schaltzeit (Schaltzeitänderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung		
				alte Kennzeichnung	neue Kennzeichnung Leiter-Nr. Zusatz-Nr.	
Tarifsteuerungen	Doppeltarif	51	HT Ein 07.00-22.00	rosa-weiss	1	-1
	Leistungsfreigabe in der NT-Zeit	51	Aus 22.00-07.00	rosa-weiss	1	-1
	Fernrückstellung Leistungszähler	64	HT monatlich am 1. des Monats	rosa-blau	1	-6
Boiler - Nacht	Boiler Nacht 4h alt	00	Ein 3,5h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	-1
	Boiler Nacht 4h neu 1, -400 l	01	Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	-1
	Boiler Nacht 4h neu 2, -400 l	02	Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	-1
	Boiler Nacht 6h alt	03	Ein 5h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	-2
	Boiler Nacht 8h alt	04	Ein 7h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	-3
	Boiler Nacht 6h alt	05	Ein 6h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	-2
	Boiler Nacht 6h neu 1	06	Ein 6h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	-2
	Boiler Nacht 8h alt	07	Ein 7h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	-3
	Boiler Nacht 8h neu -1000 l	08	Ein 8h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	-3
	Boiler Nacht 6h neu 2, -900 l	09	Ein 6h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	-2
	Boiler Nacht 4h 60° -400 l	15	Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	
	Boiler Nacht 4h 60° -400 l	16	Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	
	Boiler Nacht 4h 60° -400 l	17	Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	
	Boiler Nacht 4h 60° -400 l	18	Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	
	Boiler Nacht 7h	19	Ein 7h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	
Boiler Tag	Boiler Tag Spitzenspernung	21	Aus 11.00-12.00	violett-weiss	3	-1
Sperrungen	Mittags-Spitzenspernung 1h	20	Aus 11.00-12.00	violett-rot	4	-1
Sperrungen Elektro - Heizungen und Wärmepumpen	Speicherheizung Nachtaufladung 1	30	Ein 8h in der NT-Zeit	braun-blau	5	-1
	Speicherheizung Nachtaufladung 2	31	Ein 8h in der NT-Zeit	braun-blau	5	-1
	Speicherheizung Tagnachladung 2	41	Ein 4h in der HT-Zeit (12.00-16.00)	violett-rot	5	-9
	Speicherheizung Tagnachladung 3	42	Ein 6h in der HT-Zeit (12.00-18.00)	violett-grün	5	-9
	Sperrung Direktheiz./Wärmepumpe vor 1986	22	Aus 1h in der HT-Zeit (11.00-12.00)	violett-blau	5	-5
	Sperrung Direktheizung ab 1986	28	Aus 2x1h (1x1h HT- und 1x1h NT-Zeit)	violett-blau	5	-8
	Sperrung Wärmepumpe ab 1986	29	Aus 2x1h (1x1h HT- und 1x1h NT-Zeit)	violett-blau	6	-1
	Sperrung Wärmepumpe	45	Aus 2x1h (1x1h HT- und 1x1h NT-Zeit)	violett-blau	6	-1
	Sperrung Wärmepumpe	46	Aus 2x1h (1x1h HT- und 1x1h NT-Zeit)	violett-blau	6	-1
	Sperrung Wärmepumpe	47	Aus 2x1h (1x1h HT- und 1x1h NT-Zeit)	violett-blau	6	-1
Beleuchtungen	Strassenbeleuchtung ganznacht	70	Ein/Aus Fotozelle	braun-grün	7	-1
	Strassenbeleuchtung halbnacht	71	Ein Fotozelle/Aus 00.30	violett-grün	7	-2
	Strassenbeleuchtung halbnacht	72	Ein/Aus Fotozelle (Aus 00.30-05.00)	violett-grün	7	-3
	Strassenbeleuchtung halbnacht	73	Ein/Aus Fotozelle (Aus 22.30-05.30)	violett-grün	7	
SmartGrid	Sperrbare Verbraucher (EEA)	82	Repetition täglich		6	-4
	Photovoltaik 1	90	Repetition täglich		4	-4
	Ladestation e-Mobilität 1	92	Repetition täglich		4	-3

- Steuerneutralleiter hellgrau mit Leiternummer 0
- Steuerleiter ab TRE hellgrau mit Leiternummer 1-9
- Schaltdraht hellgrau