

Funktion		TRE Kommando	Schaltzeit (Schaltzeitänderungen vorbehalten)		Steuerleiter-Kennzeichnung		
					alte Kennzeichnung	neue Kennzeichnung	
						Leiter-Nr.	Zusatz-Nr.
Tarif- und Zählersteuerung	Doppeltarif	51	HT Ein 06.00 - 22.00		rosa-weiss	1	(1)
	Doppeltarif EAS Gemeinden	56	HT Ein 06.00 - 22.00		rosa-weiss	1	(1)
	Doppeltarif Bäckereien	55	HT Ein 07.00 - 22.00		rosa-weiss	1	(2)
Boiler-Nacht	Boiler Nacht 3.5 Std	00	Ein 3.5 h in der NT-Zeit	Schaltzeiten variabel	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4 Std	01	Ein 4 h in der NT-Zeit		braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 4 Std	02	Ein 4 h in der NT-Zeit		braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 4 Std	05	Ein 4 h in der NT-Zeit		braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 4 Std	06	Ein 4 h in der NT-Zeit		braun-weiss	2	(3)
	Boiler Nacht 4 Std	07	Ein 4 h in der NT-Zeit		braun-weiss	2	(5)
	Boiler Nacht 5 Std	03	Ein 5 h in der NT-Zeit		braun-weiss	2	(3)
	Boiler Nacht 7 Std	04	Ein 7 h in der NT-Zeit		braun-weiss	2	(5)
	Boiler Nacht 8 Std	08	Ein 8 h in der NT-Zeit		braun-weiss	2	(5)
	Boiler Nacht 8 Std Spezial	09	Ein 8 h NT- / 2 h HT-Zeit		braun-weiss	2	(4)
	Boiler Nacht 8 Std Bäckereien	11	Ein 9 h in der NT-Zeit		braun-rot	2	(6)
Boiler-Tag	Boiler Tag Spitzenspernung	21	Aus 10.00 - 12.00		violett-weiss	3	(1)
Spitzen-sperrungen	Direktheizung/Wärmepumpe	22	Ein 23h, Aus 1h variabel		violett-blau	4	(1)
	Backofen	23	Ein 24h		violett-rot	4	(2)
	Industrielle Verbraucher	24	Ein 24h		violett-rot	4	(3)
Elektroheizungen	Speicherheizung Nachtladung 1	30	Ein 22.00 - 05.50		braun-blau	5	(1)
	Speicherheizung Nachtladung 2	31	Ein 22.10 - 06.00		braun-blau	5	(2)
	Speicherheizung Tagladung 1	42	Ein 12.00 - 19.30		violett-grün	6	(1)
	Speicherheizung Tagladung 2	54 *	Ein 06.00 - 11.00 / 12.00 - 22.00		violett-grün	6	(2)
Beleuchtungen	Strassenbeleuchtung ganznacht	70	Ein / Aus Fotozelle		violett-grün	7	(1)
	Strassenbeleuchtung halbnacht	71	Ein Fotozelle / Aus 00.30		violett-grün	7	(2)
	Strassenbeleuchtung halbnacht	72	Ein / Aus Fotozelle Aus 00.30 - 05.00		violett-grün	7	(3)
Spezial-Anwendungen	Sperrbare Verbraucher (Tarif S)	81	Aus 3x2h (2x2h HT / 1x2h NT)	Schaltzeiten variabel		8	(1)

Steuerleiter-Kennzeichnung gem. WV 5.3 / 6.7

- Steuerpolleiter braun/schwarz/grau
 - Steuerneutralleiter hellgrau mit Leiternummer 0
 - Steuerleiter ab TRE hellgrau mit Leiternummer 1-9
 - Schaltdraht hellgrau

Ein ≈ 230 VAC
 Aus ≈ 0 VAC

* In den Gemeinden Flüelen, Sisikon, Riesenstalden, Morschach
 beide Kommando 44 (EWS) + 54 EWA-energieUri programmieren.