

Funktion		TRE Kommando	Schaltzeit (Schaltzeitänderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung		
				alte Kennzeichnung	neue Kennzeichnung	
					Leiter-Nr.	Zusatz-Nr.
Tarif- und Zählersteuerung	Doppeltarif	51	HT Ein 07.00-22.00	rosa-weiss	1	(1)
	Leistungsfreigabe in der NT-Zeit	51	Ein 22.00-07.00	rosa-weiss	1	(1)
	Fernrückstellung Leistungszähler	64	monatlich 1. d. Mt.	rosa-blau	1	(6)
Boiler-Nacht	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	00	Schaltzeiten variabel	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	01		braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	02		braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	11		braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	12		braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 6h / 500 - 1000 Liter	03	Schaltzeiten variabel	braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 6h / 500 - 1000 Liter	10		braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 6h / 500 - 1000 Liter	13		braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 8h / über 1000 Liter	04	Schaltzeiten variabel	braun-weiss	2	(3)
	Boiler Nacht 8h / über 1000 Liter	14		braun-weiss	2	(3)
Boiler Tag	Boiler Tag Spitzenspernung	21	Aus 11.00-12.00	violett-weiss	3	(1)
Elektro-Heizungen	Speicherheizung Nachtaufladung	30, 31, 32	Schaltzeiten variabel	braun-blau	5	(1)
	Speicherheizung Nachtaufladung Spezial GA	34		braun-blau	5	(6)
	Speicherheizung Tagnachladung 1	40		violett-grau	5	(9)
	Speicherheizung Tagnachladung 2	41		violett-rot	5	(9)
	Speicherheizung Tagnachladung 3	42		violett-grün	5	(9)
	Speicherheizung Tagnachladung 4	43		violett-grün	5	(9)
	Speicherheizung Tagnachladung 5	44		violett-grün	5	(9)
Sperrbare Verbraucher	Sperrbare Verbraucher vor 2020	20		violett-rot	4	(1)
	Sperrung Direktheiz/Wärmepumpe vor 1986	22		violett-blau	5	(5)
	Sperrung Direktheizung ab 1986	28		violett-blau	5	(8)
	Sperrung Wärmepumpe ab 1986	29		violett-blau	6	(1)
	Sperrbare Verbraucher (Tarif S)	80		Aus 6h innerhalb 24h	6	(2)
	Sperrbare Verbraucher EEA	82		Flexibel	6	(4)
Not- ansteuerung	Notansteuerung EEA <30kVA	84	Flexibel		4	(4)
	Notansteuerung Verbraucher	85			4	(2)
	Notansteuerung Ladestation	86			4	(3)
Beleuchtungen	Strassenbeleuchtung ganznacht	70	Fotozelle	braun-grün	7	(1)
	Strassenbeleuchtung halbnacht	71		violett-grün	7	(2)
	Strassenbeleuchtung halbnacht	72		violett-grün	7	(3)
	Strassenbeleuchtung Sparschaltung	73		violett-grün	7	(4)

Steuerleiter-Kennzeichnung gem. WV 5.3 / 6.7

- Steuerpolleiter grau
 - Steuerneutralleiter hellgrau mit Leiternummer 0
 - Steuerleiter ab TRE hellgrau mit Leiternummer 1-9
 - Schaltdraht hellgrau

Ein ≈ 230 VAC
 Aus ≈ 0 VAC

Dieser Kommandoplan gilt für folgende Versorgungsgebiete

EWS ost: Alpthal, Brunnen, Gersau, Oberiberg, Rigi, Rothenthurm, Steinerberg, Stoons, Vitznau ost