

Funktion		TRE Kommando	Schaltzeit (Schaltzeitänderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung		
				alte Kennzeichnung	neue Kennzeichnung	
					Leiter-Nr.	Zusatz-Nr.
Tarif- und Zählersteuerung	Doppeltarif	51	HT Ein 07.00-22.00	rosa-weiss	1	(1)
	Leistungsfreigabe in der NT-Zeit	51	Ein 22.00-07.00	rosa-weiss	1	(1)
	Fernrückstellung Leistungszähler	64	monatlich am 1. d. Mt.	rosa-blau	1	(6)
Boiler-Nacht	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	00	Schaltzeiten variabel	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	01		braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	02		braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	09		braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	12		braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	15		braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	16		braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 6h / 500 - 1000 Liter	03		braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 6h / 500 - 1000 Liter	05		braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 6h / 500 - 1000 Liter	06		braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 8h / über 1000 Liter	04	Schaltzeiten variabel	braun-weiss	2	(3)
	Boiler Nacht 8h / über 1000 Liter	07		braun-weiss	2	(3)
	Boiler Nacht 8h / über 1000 Liter	08		braun-weiss	2	(3)
	Boiler Nacht spez. (vor 1957) alt	26	Ein 16h innerhalb 24h	violett-grün	2	(4)
Boiler Tag	Boiler Tag Spitzenspernung	21	Aus 10.00-12.00	violett-weiss	3	(1)
Elektro-Heizungen	Speicherheizung Nachtaufladung	30, 31, 32	Schaltzeiten variabel	braun-blau	5	(1)
	Speicherheizung Nachtaufladung Spezial GA	34		braun-blau	5	(6)
	Speicherheizung Tagnachladung 1	40		violett-grau	5	(2)
	Speicherheizung Tagnachladung 2	41		violett-rot	5	(3)
	Speicherheizung Tagnachladung 3	42		violett-grün	5	(4)
	Speicherheizung Tagnachladung 4	43		violett-grün	5	(9)
	Speicherheizung Tagnachladung 5	44		violett-grün	5	(9)
	Komb. Speicher-Direktheiz. Syst. 86 Laden	45,46,47		braun-blau	5	(6)
	Komb. Speicher-Direktheiz. Syst. 86 Sperren	35,36,37		violett-grau	5	(7)
Sperrbare Verbraucher	Sperrbare Verbraucher vor 2020	20	Flexibel	violett-rot	4	(1)
	Sperrung Direktheiz./Wärmepumpe vor 1986	22		violett-blau	5	(5)
	Sperrung Direktheizung ab 1986	28		violett-blau	5	(8)
	Sperrung Wärmepumpe ab 1986	29		violett-blau	6	(1)
	Sperrbare Verbraucher (Tarif S)	80			6	(2)
	Sperrbare Verbraucher EEA	82			6	(4)
Not-ansteuerung	Notansteuerung EEA <30kVA	84	Flexibel		4	(4)
	Notansteuerung Verbraucher	85	Flexibel		4	(2)
	Notansteuerung Ladestation	86	Flexibel		4	(3)
Beleuchtungen	Strassenbeleuchtung ganznacht	70	Fotozelle	braun-grün	7	(1)
	Strassenbeleuchtung halbnacht	71		violett-grün	7	(2)
	Strassenbeleuchtung halbnacht	72		violett-grün	7	(3)
	Strassenbeleuchtung Sparschaltung	70+73			7	(1)+(4)
	Strassenbeleuchtung Sparschaltung	70+74			7	(1)+(5)

Steuerleiter-Kennzeichnung gem. WV 5.3 / 6.7

- Steuerpolleiter grau
 - Steuerneutraleiter hellgrau mit Leiternummer 0
 - Steuerleiter ab TRE hellgrau mit Leiternummer 1-9
 - Schaltdraht hellgrau

Ein ≈ 230 VAC
 Aus ≈ 0 VAC

Dieser Kommandoplan gilt für folgende Versorgungsgebiete
EWS west: Greppen, Immensee, Küsnacht, Merlischachen, Vitznau west, Weggis