

C 7.1.1 Allgemeinmessung

EWA
EWS

Die Allgemein-Verbraucher können bis und mit 3-Bezugseinheiten an die Messung des Hauseigentümers angeschlossen werden.

Ab 4-Bezugseinheiten sind die Allgemein-Verbraucher in jedem Fall an einer separaten Messeinrichtung anzuschliessen.

C 7.1.1 Allgemeinmessung

C – 7.1.1