

C 7.9.1 Wandlermessung / Fernauslesung

CKW EWS	Für Bezügerüberstromunterbrecher 200 Ampère und grösser wird in jedem Fall eine Fernmessung eingerichtet. Für die Fernmessung ist bauseits ein Kommunikationsanschluss unmittelbar beim Zählerplatz einzurichten.
EWN EWO WWZ EBS	Für Bezügerüberstromunterbrecher grösser 80 Ampère (oder Wandlermessung) ist für den Anschluss an eine Fernmessung bauseits ein Netz- und Kommunikationsanschluss zu erstellen. Die Ausgestaltung muss vorgängig mit dem Netzbetreiber abgesprochen werden.
EWA	Für Bezügerüberstromunterbrecher 200 Ampère und grösser wird in der Regel eine Fernmessung eingerichtet. Für die Fernmessung ist bauseits ein Kommunikationsanschluss unmittelbar beim Zählerplatz vorzusehen. Bei Sonderfällen (Arealnetze, Industrienetze usw.) legt der Netzbetreiber die Art der Messung im Einzelfall fest.
EWS	Für Bezügerüberstromunterbrecher grösser 80 Ampère (oder Wandlermessung) ist für den Anschluss an eine Fernmessung bauseits eine Anschlussmöglichkeit für einen Kommunikationsanschluss vorzusehen.

Anordnung der Messeinrichtung in Gebäuden								C – 7.9.1
WV 2018-1	CKW	ewl	EWN	EWO	WWZ	EBS	EWS	EWA