

C 1.9 Kommandoplan der EWA-energieUri AG

01.09.2019

(Gültig ab September 2019 für Neuanlagen mit Smart Meter)

Funktion		PLC Kommando	Schaltzeiten (Schaltzeitänderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung	
				Leiter-Nr.	Zusatz-Nr.
Allgemeine Nachtaurladung	Boiler Nacht 4h Boiler Nacht/Speicherheizung 8h	Relais 1	Schaltzeiten variabel Ein 4h in der NT-Zeit Ein 8h in der NT-Zeit	2 2	(1) (2)
Allgemeine Spitzenspernung	Boiler Tag Spitzenspernung Direktheizung/Wärmepumpe	Relais 2	Ein 23h - Aus 1h variabel	3	(1)
Spezial- anwendungen	Sperrbare Verbraucher (Tarif S)	Relais 1 (auf Zähler S-Tarif)	Schaltzeiten variabel Aus 3x2h (variabel)	8	(1)
Zusätzliche Steuerung mit Lastmanagementmodul					
Elektroheizungen	Speicherheizung Tagladung	via LMM	Ein 06.00 - 22.00 - Aus 1h variabel	6	(1)
Beleuchtungen	Strassenbeleuchtung ganznacht Strassenbeleuchtung halbnacht Strassenbeleuchtung halbnacht	via LMM	Ein/Aus Fotozelle Ein Fotozelle/Aus 00.30 Ein/Aus Fotozelle Aus 00.30-05.00	7 7 7	(1) (2) (3)

Steuerleiter-Kennzeichnung gem. WV 5.3 6.7

- Steuerpolleiter
- Steuerneutralleiter
- Steuerleiter ab RSE
- Schaltdraht

- braun/schwarz/grau
- hellgrau mit Leiternummer 0
- hellgrau mit Leiternummer 1-9
- hellgrau

Ein ≈ 230 VAC
Aus ≈ 0 VAC

Kommandoplan EWA-energieUri AG
C - 1.9

WV 2019-1

EWA-energieUri