

C 1.9.H Kommandoplan WWZ Netze AG (Gebiet Hochdorf)

Revidiert 01.01.2019

Netzregion: Baldeg, Hochdorf, Ligschwil, Urswil

Funktion		RSE Kommando	Schaltzeit (Schaltzeitenänderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung		
				Alte Kennzeichnung	Neue Kennzeichnung Leiter-Nr. Zusatz-Nr.	
Tarif- und Zähler- steuerung	Hochtarif standard	H111	HT EIN Mo.-Sa. 07.00 – 22.00	rosa-weiss	1	(1)
	Hochtarif Grossbackofen	H312	HT EIN Mo.-Sa. 08.00 – 22.00	rosa-rot	1	(3)
	Leistungszähler Fernrückstellung	H720			1	(6)
	Leistungszähler Fernrückstellung	H005		rosa-blau	1	(6)
Boiler-Nacht	Boiler Nacht 4 h	H108	EIN 4 h im Nieder-Tarif	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4 h Gr.2	H310	EIN 4 h im Nieder-Tarif		2	(1)
	Boiler Nacht 6 h	H107	EIN 6 h im Nieder-Tarif	braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 8 h	H106	EIN 8 h im Nieder-Tarif	braun-weiss	2	(3)
Boiler-Tag	Boiler Tag Spitzensperrung	H121	Schaltzeiten werden durch Lastführung bestimmt	violett-weiss	3	(1)
	Boiler Not-Ansteuerung	H115	Bei Gefährdung Versorgungssicherheit *		3	(0)
Spitzensperrung	Waschmaschine/Trockner/Sauna	H124	Inaktiv (Rückbau Sperreinr. erwünscht)		4	(1)
	Spitzensperrung Grossbackofen	H313	11.00 – 12.00 Mo – Fr	rosa-rot	1	(4)
	Elektromobilität > 3.6 kVA (bis 2018)	H415	EIN min. 22h		4	(2)
	Elektromobilität Not-Ansteuerung (ab 2019)	H115	Bei Gefährdung Versorgungssicherheit *		4	(0)
Elektroheizung	Speicherheizung Nachtaufladung	H109	EIN 22.00 – 07.00	braun-blau	5	(1)
	Speicherheizung Tagnachladung	H123	EIN 12.00 – 17.30/19.00 – 22.00	violett-blau	5	(3)
	Speicherheizung Not-Ansteuerung	H115	Bei Gefährdung Versorgungssicherheit *		5	(0)
Wärmepumpe	Direktheizung und Wärmepumpe	H122	12.00 – 11.00	violett-rot	5	(5)
	WP über Lastführung (NU) Gr. 1	H515	Schaltzeiten werden durch		6	(1)
	WP über Lastführung (NU) Gr. 2	H215	Lastführung bestimmt		6	(1)
	Wärmepumpe, Direkt- Erg.-Heizung Not-Steuer.	H115	Bei Gefährdung Versorgungssicherheit *		6	(0)
Beleuchtungen	Strassenbeleuchtung ganznacht	H516	EIN DS – DS	braun-grün	7	(1)
	Strassenbeleuchtung halbnacht 1 werktags	H517	EIN DS – 23.15 / EIN 06.00 – DS	violett-grün	7	(3)
	Strassenbeleuchtung halbnacht 1 Samstag	H517	EIN DS – 01.15 / EIN 06.00 – DS	violett-grün	7	(3)
	Strassenbeleuchtung halbnacht 1 Sonntag	H517	EIN DS – 01.15 / EIN 07.00 – DS	violett-grün	7	(3)
	Strassenbeleuchtung halbnacht 2 werktags	H518	EIN DS – 23.15	violett-grün	7	(2)
	Strassenbeleuchtung halbnacht 2 Samstag	H518	EIN DS – 01.15	violett-grün	7	(2)
	Strassenbeleuchtung halbnacht 2 Sonntag	H518	EIN DS – 01.15	violett-grün	7	(2)
Spezial- Anwendungen	Hochtarif Kirchenheizung	H314	07.00 – 22.00 SA-12.00, SO Aus	rosa-rot	1	(2)
	Eismaschine	H315	Schaltzeiten werden durch Lastführung bestimmt		6	(4)
	Schaufensterbeleuchtung	H519	EIN DS – 22.00	violett-grün	7	(4)

Steuerleiter-Kennzeichnung gem. WV 5.3 / 6.7

- Steuerpolleiter braun/schwarz/grau
 - Steuerneutralleiter hellgrau mit Leiternummer 0
 - Steuerleiter ab RSE hellgrau mit Leiternummer 1-19
 - Schaltdraht hellgrau

Ein ≈ 230 VAC
 Aus ≈ 0 VAC

* Not-Ansteuerung: Signal im Normalbetrieb AUS ≈ 0 VAC. EIN bei Gefährdung Versorgungssicherheit.

Kommandoplan WWZ Netze AG (Gebiet Hochdorf)
Sendefrequenz 725 HZ

C – 1.9.H